

wszyscy Wykonawcy

**dotyczy postępowania : „Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 12.03.2021r., zadane przez Wykonawców:

1. Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie zamówienia wchodzi witryna, o której mowa w poz. 102 przedmiaru robót. Dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu witryn i w związku z tym nie wskazuje miejsca jej montażu. Jeśli wstawienie witryny stanowi przedmiot zamówienia to prosimy o podanie jej parametrów oraz miejsca montażu

**Odp.1.** Tak. W zakres zamówienia wchodzi witryna, o której mowa w poz. 102 przedmiaru robót. Jest ona planowana do montażu w części szkoły nie objętej dokumentacją projektową. Jej parametry to regularny prostokąt o wymiarach 3,50m(wysokość) x 5,80m(długość).

2. Prosimy o udzielenie informacji czy w zakres zamówienia wchodzi kurtyna powietrzna, o której mowa w dokumentacji projektowej (opis techniczny str. 8). Poza lakoniczną treścią w opisie technicznym, dokumentacja projektowa nie zawiera szczegółowych danych dot. kurtyny w tym nie wskazuje miejsca jej montażu. W przedmiarze również nie występuje pozycja dot. montażu kurtyny. Jeśli montaż kurtyny stanowi przedmiot zamówienia to prosimy o podanie jej parametrów oraz miejsca montażu.

**Odp.2.** Nie. W zakres zamówienia nie wchodzi montaż kurtyny powietrznej.

3. Prosimy o udzielenie informacji czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje "wyposażenie w niezbędne urządzenia". Dokumentacja projektowa zawiera zapis stanowiący o tym, że w ramach inwestycji projektuje się min. wyposażenie w niezbędne urządzenia zgodnie z załączonym rysunkiem technologii, jednak dokumentacji przetargowa nie zawiera rysunku technologii. Jeśli dostawa i montaż wyposażenia stanowi przedmiot zamówienia to prosimy o udostępnienie rysunku technologii ze szczegółowym wykazem wyposażenia wraz z określeniem jego parametrów.

**Odp.3.** Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje „wyposażenia w niezbędne urządzenia” z wyjątkiem wyposażenia „białego montażu” wymienionego w przedmiarze robót.

4. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na braki i nieścisłości w dokumentacji przetargowej, które należy uszczegółwić.

**Odp.4.** Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

5. Prosimy o sprecyzowanie jaka wykładzina ma zostać ułożona w pom. 02 i 03 Dokumentacja projektowa wskazuje na wykładzinę dywanową, natomiast w przedmiarze robót zmieniono odręcznie opis pozycji na wykładzinę z tworzywa sztucznego.

**Odp.5.** Do wyceny prac należy przyjąć wykładzinę z tworzywa sztucznego.

6. Prosimy o udzielenie informacji o podeście ewakuacyjnym, w szczególności z czego ma być wykonany i czy ma być podestem ruchomy czy stałym na wysokości parapetu zewnętrznego okna.

**Odp.6.** Podest ewakuacyjny ma być wykonany z elementów stalowych jako stały podest na wysokości parapetu zewnętrznego okna z komunikacją do poziomu terenu przy oknie.

Burmistrz Bisztynka  
Marek Dominiak