

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy w Gminie Bisztynek”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002.

Odp. Wyroby budowlane, zgodnie ze znowelizowanym art. 30 pzp, muszą być zgodne z opisami zawartymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie PN-EN. W związku z powyższym

- przepompownia ścieków musi spełniać normy PN-EN 12050-1:2002
- zastosowane zawory zwrotne muszą być dostosowane do wymagań normy PN-EN 12050-4:2002.

Pyt. 2 W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacją z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odp. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. (tekst jedn. Dz.U. z 2004 Nr 204, poz.2087 z późn. zm.) Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie, że wyroby wykorzystane do realizacji inwestycji będą certyfikowane i opatrzone deklaracją zgodności z odpowiednimi normami, przepisami i wytycznymi.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, po wykonaniu robót, kierownik budowy składa oświadczenie o zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów z posiadanymi atestami i świadectwami dopuszczającymi do stosowania.

BURMISTRZ


Jan Wójcik