

Bisztynek, 18.07.2013r

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Utwardzenie placu wokół Urzędu Miejskiego w Bisztynku”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1. Proszę o odpowiedź czy w zakres zamówienia wchodzi roboty rozbiórkowe? Jeśli tak to proszę o podanie ilości oraz rodzaju robót rozbiórkowych.

Odp. Nie, roboty rozbiórkowe są w zakresie inwestora.

Pyt. 2 Proszę o podanie legendy do rysunku.

Odp. Legenda do rysunku została dodana i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pyt. 3. Dlaczego tylko pod częścią nawierzchni brukowych zaprojektowano podbudowy?

Odp. Różnica w m² podbudowy wynika z tego, że część nawierzchni zostanie wymieniona na nową na istniejącej podbudowie.

Pyt. 4 W opisie zamówienia wspomniano o pasie zieleni - proszę o odpowiedź jakie roboty wchodzi w zakres zamówienia oraz o podanie ilości robót.

Odp. Przedmiotowy plac przed Urzędem od strony Północno – wschodniej przyległy jest do skweru miejskiego, który położony jest o około 1,5 m poniżej projektowanego placu. W związku z tym inwestor dokona poszerzenia istniejącego nasypu. Aby plac nie kończył się na krawędzi skarpy oraz uniemożliwił dojazd pojazdów do końca skarpy zaprojektowano wokół pas zieleni – pas bezpieczeństwa na zewnętrznej krawędzi utwardzonego placu. Wykonawca musi wykonać wokół pas z obustronnym obrzeżem chodnikowym.

BURMISTRZ

Jan Wojcik