

Bisztynok, 19.12.2014r.

GMP.271.18.2014

wszyscy Wykonawcy

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę gazu płynnego propan – butan do celów grzewczych ”**

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie:** „Jakie minimalne dostawy przewiduje Zamawiający i jakiej wielkości są zbiorniki w budynkach gdzie ma być dostarczany gaz?”

**Odpowiedź:**

- w budynku Centrum Informacji Turystycznej pojemność zbiornika 2 700 litrów, w Gimnazjum Publicznym 4 x 6 400 litrów,
- minimalna dostawa: 2 500 l do Budynku Centrum Informacji Turystycznej, 20 000 l do budynku Gimnazjum Publicznego.

Zamawiający, w miarę możliwości, będzie zamawiał jednostkową dostawę do obu budynków jednocześnie.

**BURMISTRZ**



**Marek Dominiak**