

Bisztynek, 08.04.2015r.

GMP.271.2.2015

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1.

W pozycji przedmiarowej podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 5 cm – CHODNIK – widnieje obmiar 176,620 m², wg projektu pozycja ta powinna wynosić 1439,46 m².

Ad. 1.

Należy w pozycji przyjąć obmiar 1439,46m²

Pyt. 2.

W pozycji przedmiarowej mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wg technologii wykonania robót w tej pozycji powinna być krotność = 2.

Ad. 2.

W tej pozycji należy wycenić i wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Pyt. 3

W przedmiarze robót nie została ujęta regulacja wysokościowa z tłuczni kamiennego za zjazdami.

Ad. 3

Pozycję należy wycenić jeśli zajdzie taka konieczność.

UWAGA!

Przedmiar nie stanowi podstawy do wykonania szczegółowej wyceny przez Wykonawcę. Podstawa jest dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, technologia wykonania robót oraz wizja lokalna w terenie.

BURMISTRZ


Marek Dominiak