

**Wszyscy wykonawcy**

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Remont świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach

W związku z wniesieniem przez jednego z oferentów zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. Zwracam się z prośbą o zamieszczenie projektów elektrycznych na remontowane świetlice, lub dokładniejszego przedmiaru robót elektrycznych, ponieważ na podstawie zamieszczonych dokumentów wycena remontu instalacji elektrycznej jest niemożliwa.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej. Wycenę należy wykonać na podstawie wizji lokalnej.

Pytania do remontu świetlic:

**PROSITY**

Pyt. 1. Proszę o podanie konkretnego typu, wymiarów przydomowej oczyszczalni ścieków.

Odp. przydomowa oczyszczalnia powinna mieć wydajność do 7,5 m<sup>3</sup> /dobę. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (art.29 ust.3 pzp)

Pyt. 2. W robotach sanitarnych brak wykopu, podsypki, osypki, zasypania, zagęszczenia; czyli ciągi rur oraz oczyszczalnia będą montowane na gruncie a nie na wykopach. Jeżeli nie to proszę o podanie podstawy wyceny, opisu oraz nakładów.

Odp. Roboty ziemne zostały ujęte w poz. 1,2,3 przedmiaru robót.

Pyt. 3. Czy ciągi rur wodociągowych mają być zaizolowane czy nie? Jeżeli tak to proszę o podanie podstawy wyceny, opisu oraz nakładów.

Odp. Szczegółowy opis i sposób wykonania robót został opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pyt. 4. Czy należy skalkulować postument lub półpostument umywalki?

Odp. Do kalkulacji należy przyjmować zakres ujęty w podanej podstawie wyceny.

**UNIKOWO**

Pyt. 1. Proszę o podanie konkretnego typu, wymiarów przydomowej oczyszczalni ścieków.

Odp. przydomowa oczyszczalnia powinna mieć wydajność do 7,5 m<sup>3</sup> /dobę. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (art.29 ust.3 pzp)

Pyt. 2. W robotach sanitarnych brak wykopu, podsypki, osypki, zasypania, zagęszczenia; czyli ciągi rur oraz oczyszczalnia będą montowane na gruncie a nie na wykopach. Jeżeli nie to proszę o podanie podstawy wyceny, opisu oraz nakładów.

Odp. Roboty ziemne zostały ujęte w poz. 1,2,3 przedmiaru robót.

Pyt. 3. Jest pozycja dotycząca montażu baterii, natomiast brak pozycji dotyczącej montażu rur wodociągowych. Może zamiast montażu baterii powinna być pozycja z WYMIANY baterii?

Odp. Tak, należy przyjąć Wymianę baterii.

### **WOZŁAWKI**

Pyt. 1. Czy ciągi rur wodociągowych mają być zaizolowane czy nie? Jeżeli tak to proszę o podanie podstawy wyceny, opisu oraz nakładów.

Odp. Szczegółowy opis i sposób wykonania robót został opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pyt. 2. Brak pozycji dotyczącej montażu rur, dodatków kanalizacji sanitarnej do przyborów sanitarnych.

Odp. Należy przyjąć tak, jak jest w przedmiarze.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*