

Bisztynek, 24.01.2018r.

GMP.271.2.2018

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – Adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

W związku z wniesieniem przez Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

PYT. 1 W projekcie architektonicznym występują odniesienia do projektu aranżacji wnętrz, który nie został załączony do dokumentacji przetargowej. Prosimy o udostępnienie projektu aranżacji wnętrz w celu umożliwienia wykonania rzetelnej oferty cenowej.

ODP. Zamawiający zamieszcza rysunki będące wersją elektroniczną projektu wykonawczego w którym występują rysunki aranżacji wnętrz będące przedmiotem pytania.

PYT. 2 W projekcie brak szczegółowych rysunków oraz parametrów technicznych przeszkolnej ślusarki stalowej zamykającej przejazd bramny. Prosimy o zamieszczenie danych technicznych oraz szczegółowych rysunków ślusarki w celu umożliwienia wykonania rzetelnej oferty cenowej.

ODP. Zamawiający zamieszcza rysunki będące wersją elektroniczną projektu wykonawczego w którym występują rysunki szczegółowe ślusarki stalowej przejazdu bramnego. Parametry techniczne należy dostosować do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

PYT. 3 W projekcie konstrukcyjnym brak rysunków wykonawczych żelbetowych schodów wykończonych okładziną ceglana prowadzących z parteru na I piętro budynku. Prosimy o zamieszczenie rysunków wykonania schodów.

ODP. Zamawiający zamieszcza rysunki będące wersją elektroniczną projektu wykonawczego w którym występują rysunki wykonawcze żelbetowych schodów wykończonych okładziną ceglana prowadzących z parteru na I piętro.

PYT.4 Prosimy o udostępnienie Programu Prac Konserwatorskich wraz z badaniami i pozwoleniem WUOZ Olsztyn.

ODP. Zamawiający zamieszcza dokumentację konserwatorską, w której skład wchodzi Program Prac Konserwatorskich. Zamawiający zamieszcza pozwolenie WUOZ w Olsztynie.

PYT. 5 Prosimy o wyjaśnienie czy stwierdzenie zawarte w projekcie architektonicznym „Wszystkie odsłonięte drewniane elementy będą zabezpieczone do (NRO).” Dotyczy również projektowanej stolarki drzwiowej drewnianej oraz istniejącej stolarki okiennej drewnianej.

ODP. Nie. Stwierdzenie „wszystkie odsłonięte drewniane elementy będą zabezpieczone do (NRO) nie dotyczy projektowanej stolarki drzwiowej oraz istniejącej stolarki okiennej drewnianej.

PYT. 6 Prosimy o wyjaśnienie faktu, iż pozycja przedmiarowa nr. 276 i 417 posiada wartość obmiarową „0”.

ODP. Należy przyjąć następujące wartości przedmiarowe dla wymienionych pozycji:
pozycja 276 – wartość „4” – omyłkowe wprowadzenie wartości
pozycja 417 – wartość „0” – wartość określona na podstawie projektu budowlanego – oprawa o tym oznaczeniu nie występuje w projekcie.

BURMISTRZ


Marek Deminiak