

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w zakresie zagospodarowania otoczenia”

W związku z wniesieniem przez Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1: Oferent prosi o załączenie kosztorysów branżowych związanych z przebudową sieci, usunięciem kolizji ze słupami elektrycznymi.

Odp:

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci napowietrznej. Na terenie zagospodarowania występują dwa słupy, jeden w narożniku od strony południowego wjazdu na parking, znajduje się na trawniku. Drugi znajduje się pomiędzy projektowanymi stanowiskami postojowymi i jeżeli rzeczywiście w terenie okaże się, że jest tam kolizja, to na etapie wykonawstwa należy dostosować lokalizację miejsc postojowych.

Pyt. 2: Prosimy o potwierdzenie, że prace wewnątrz bramy są wyłączone z zakresu robót?

Odp:

Prace wewnątrz bramy są wyłączone z zakresu robót.

Pyt. 3: Pozwolenia na budowę - czy Zamawiający dysponuje aktualnym - prośba o uzupełnienie.

Odp:

Zamawiający zamieszcza aktualne pozwolenia na budowę związane z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Pyt. 4: Prosimy o uzupełnienie uzgodnień z Zarządcą Dróg i gestorami sieci

Odp:

Zamawiający zamieszcza stosowne uzgodnienia.

Pyt. 5: Termin na ukończenie prac powinien być wyrażony w miesiącach od momentu podpisania umowy. Nie znając dokładnego terminu podpisania umowy Oferent nie jest w stanie ocenić możliwości wykonania prac w czasie umownym.

Odp:

Zamawiający zobowiązany jest zakończyć realizację inwestycji zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie dlatego termin zakończenia został sformułowany w ten sposób.

Pyt. 6: Po czyjej stronie jest ryzyko związane ze wstrzymaniem prac wskutek dokonania odkrycia archeologicznego?

Odp:

Ryzyko związane ze wstrzymaniem prac w skutek dokonania odkrycia archeologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Pyt. 7: Prosimy o sprecyzowanie kolorystyki materiałów użytych na nawierzchnię:

- a) kostki betonowej jasna i ciemna?
- b) kostki granitowej surowo łupanej jasna i ciemna

Odp.

Kolory nawierzchni występujące i nazwane w projekcie to:

- betonowa w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym,
- granitowa w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym,
- kamień polny brukowy kolorystyka jasna i ciemna:

zwykle ta kostka może występować w wersji kolorystycznej bardziej szarej (jasnej), i bardziej brązowo-bordowej (ciemnej).

Celem rozróżnienia tych kostek było oddzielenie kolorystyczne powierzchni ulicy Konopnickiej od otoczenia Bramy. W razie, gdy będzie niemożliwe zdobyć różniące się kolorystycznie dwa rodzaje kostki z kamienia polnego, projektant dopuszcza użycie jednej kostki, z wyraźnym krawężnikiem który odzieli ulicę Konopnickiej od nawierzchni przedpola Bramy.

Pyt. 8: Czy przedstawione elementy zabawowe na plac zabaw są tylko przykładem, czy muszą być użyte elementy tej konkretnej firmy?

Odp.

Elementy placu zabaw są przykładowe, chodzi o materiały, z jakich są wykonane, o to aby miały one charakter naturalny, ekologiczny - czyli drewno, sznury itp.; absolutnie niedopuszczalne jest zastosowanie elementów plastikowych.

Pyt. 9: Brak szczegółowego wymiarowania zieleńca.

Odp.

Rysunek zagospodarowania terenu, wykonany w skali 1:500 pozwala na odczytanie wszystkich potrzebnych wymiarów projektu.

Pyt. 10: Jakiego typu mają być stojaki i kosze na śmieci oraz furtka?

Odp.

Stojaki i kosze na śmieci prosimy dobrać w charakterze pozostałych elementów małej architektury, a więc z materiałów takich jak beton, stal nierdzewna, o prostych formach.

Jeśli idzie o furtkę, to w projekcie nie występuje ogrodzenie ani furtka, jeśli taki element pojawia się w opisie, to jest to oczywista pomyłka.

BURMISTRZ
Marek Dominiak