

DECYZJA*Pozwolenie wodnoprawne*

Na podstawie art. 31, art. 32 pkt. 1, art. 37 pkt. 1, art. 46, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128, art. 134, art. 135, art. 138, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późn. zm.) oraz art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „SĄTOPY” w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Sątopy-Samulewo, gm. Bisztynek,

orzeka się:

- I. Udziela się Spółdzielni Mieszkaniowej „SĄTOPY” pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Sątopy -Samulewo, gm. Bisztynek w ilościach:

- $Q_{maxh} = 65 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{sr.d}} = 580 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxr} = 211700 \text{ m}^3/\text{rok}$

na potrzeby zaopatrzenia w wodę do spożycia mieszkańców wsi: Nisko, Nowa Wieś Reszelska, Sątopy, Sątopy-Samulewo, Troksy, Unikowo, Wojkowo, Grzęda, Janowiec, Łabławki, Małdyty i Swędrowka, gm. Bisztynek.

1. Woda pobierana jest z ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 318/2 i 318/19 należących do Gminy Bisztynek we wsi Sątopy-Samulewo, złożonego z trzech studni wierconych, posiadającej następujące parametry:

- a) studnia nr 1: głębokość 117,5 m, $Q = 60 \text{ m}^3/\text{h}$
 - współrzędne geograficzne: N:54°05'09'', E:21°01'42''
- b) studnia nr 2A: głębokość 110,0 m, $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$
 - współrzędne geograficzne: N:54°05'07'', E:21°01'39''
- c) studnia nr 3: głębokość 116,5 m, $Q = 65 \text{ m}^3/\text{h}$
 - współrzędne geograficzne: N:54°05'06'', E:21°01'43''

2. Zasoby ujęcia wody w Sątopy-Samulewo dla studni nr 1, 2A i 3 zostały zatwierdzone decyzją OŚ-GW.7431.19.2012 z dnia 17.04.2012 r. wydaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ilości $Q = 65 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5,5 \text{ m}$.

3. Zobowiązuje się stronę do:

- a) prowadzenia pomiaru ilości pobranej wody raz w tygodniu w oparciu o wskazania trzech wodomierzy zamontowanych na rurociągach wody surowej każdej ze studni,
- b) prowadzenia okresowych pomiarów wydajności ujęcia oraz zwierciadła wody w studni raz na rok.

- II. Udziela się pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych w ilości:

- $Q_{\text{sr.d}} = 15,2 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_r = 5050 \text{ m}^3/\text{rok}$

1. Oczyszczone wody popłuczne odprowadzane są poprzez sześciokomorowy odstojnik popłuczyn a następnie do sieci drenarskiej położonej w obrębie działki nr 318/20 należącej do Spółki Sątopy w Macharach.

2. Odprowadzane wody popłuczne nie powinny przekraczać poniższych parametrów:
- zawiesina ogólna **35 mg/l**
 - żelazo ogólne **10 mg/l**
3. Zobowiązuje się stronę do prowadzenie kontroli wód popłucznych wprowadzanych do odbiornika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ustala się miejsce poboru prób do analizy – ostatnia komora odstojnika popłuczyn.

III. Podstawę do wydania decyzji stanowi operat wodnoprawny (luty 2011) i aneks do operatu wodnoprawnego (maj 2012) na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Sątopy-Samulewo, gm. Bisztynek – wykonany przez Dariusza Urbańskiego.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie, o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji ważne jest do dnia **15.06.2032 r.**, natomiast pozwolenie, o którym mowa w pkt II niniejszej decyzji wydaje się do dnia **15.06.2022 r.** Niniejsze pozwolenie obowiązują każdego właściciela lub prawnego użytkownika ujęcia wody.

UZASADNIENIE

W dniu 21.05.2012 r. wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „SĄTOPY” w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Sątopy-Samulewo, gm. Bisztynek.

W dniu 28.05.2012 r. strony postępowania zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu administracyjnym w w/w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dokumentami. Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego organ podał do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne).

Po rozpatrzeniu sprawy oraz zapoznaniu się z operatem wodnoprawnym i aneksem do operatu wodnoprawnego dołączonym do wniosku ustalono co następuje:

- ujęcie oraz działki nr 318/2 i 318/19, na których znajdują się studnie wiercone oraz stacja uzdatniania wody jest własnością Gminy Bisztynek,
- ujęcie składa się z trzech studni wierconych nr 1, 2a i 3,
- pobór wody w ilości 65 m³/h jest równy zatwierdzonym zasobom ujęcia (65 m³/h, przy depresji s = 5,5 m),
- wody popłuczne poprzez odstojnik popłuczyn odprowadzane są do sieci drenażowej położonej na działce 318/20 należącej do Spółki Sątopy w Macherach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



STAROSTA
 Bartoszycki
 (Signature)
 Starosty Bartoszycki

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SĄTOPY”, Sątopy – Samulewo 25, 11-230 Bisztynek
 2. Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Tadeusza Kościuszki 2 11-230 Bisztynek
 3. Małgorzata Kasperek-Kawałek RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa
 4. Sątopy Sp. z o.o., Machery 16/3, 66-500 Strzelce Krajeńskie
- 5,6 a/a

Do wiadomości:

1. WIOŚ – Delegatura w Elblągu