

DECYZJA

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 ust. 2, art. 122 ust. 1, art. 127 ust. 1 i 3, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 – ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” z dnia 19.01.2015 r., znak: L.dz. 12/15 w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Pleśnik gm. Bisztynek

Starosta Bartoszycki orzeka

1. Wygasić pozwolenie wodnoprawne Starosty Bartoszyckiego znak: R-6223/104/10 z dnia 31.01.2011 r. zezwalające Gminie Bisztynek na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Pleśnik, gmina Bisztynek do rowu na dz. 232/7 obr. Pleśno gm. Bisztynek.
2. Zezwolić Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” Sątopy Samulewo 25, 11-230 Bisztynek na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Pleśnik, do sieci melioracyjnej - działka nr 232/12 obr. Pleśno gm. Bisztynek w ilościach:
 - $Q_{\max h} = 2,03 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - $Q_{\text{śrd}} = 18,7 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\max r} = 6844 \text{ m}^3/\text{rok}$.
3. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do studni melioracyjnej rurociągiem o średnicy 200 mm,
 - Położenie geograficzne wylotu ścieków do odbiornika: N: 54°05'13", E: 21°04'16"
 - Rzędna dna rurociągu w miejscu wylotu: 74,07 m n.p.m.
4. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń nie mogą przekraczać następujących parametrów:
 - BZT₅ – 25 mg O₂/l,
 - ChZT – 125 mg O₂/l,
 - Zawiesiny ogólne – 35 mg/l,
 - a w przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego:
 - BZT₅ – 37,5 mg O₂/l,
 - ChZT – 187,5 mg O₂/l,
 - Zawiesiny ogólne – 52,5 mg/l.
5. Zobowiązać Spółdzielnię Mieszkaniową „Sątopy” do prawidłowej eksploatacji i konserwacji rurociągu odprowadzającego ścieki na całej jego długości, łącznie ze studnią do której są wprowadzane ścieki. Zakres eksploatacji sieci poniżej miejsca

- wprowadzania ścieków oraz zakres jej konserwacji należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości.
6. Jako miejsce poboru prób ścieków odpływających wyznaczyć – wylot ścieków oczyszczonych do studni na sieci melioracyjnej.
 7. Próby należy pobierać z następującą częstotliwością: 2 próbki w ciągu roku (jeśli jedna z dwóch prób nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku cztery próbki).
Sposób poboru prób – uproszczony (jedna próba w ciągu doby).
 8. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków do odbiornika prowadzić z częstotliwością – raz w tygodniu, odczyt z przepływomierza zamontowanego w komorze pomiarowej.
 9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 10. Podstawę do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do sieci melioracyjnej ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Pleśnik, Gmina Bisztynek, Powiat Bartoszycki, Województwo Warmińsko-Mazurskie” opracowany przez mgr inż. Dariusza Urbańskiego, grudzień 2014.
 11. Określa się czas obowiązywania niniejszego pozwolenia do **09.03.2025 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 19.01.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” w Sątopach Samulewo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Pleśnik, Gmina Bisztynek.

Do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty, w tym operat wodnoprawny.

Poprzednim użytkownikiem oczyszczalni i posiadającym pozwolenie wodnoprawne była Gmina Bisztynek. Protokołem zdawczo – odbiorczym ze stycznia 2015 r. oczyszczalnia ścieków w miejscowości Pleśnik została przekazana Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy”.

Pismem z dnia 23.01.2015 r. znak: R.6341.2.2015 strony zostały zawiadomione o wszczętym postępowaniu administracyjnym, a także o możliwości składania w przedmiotowej sprawie uwag i zastrzeżeń.

Wszystkie wnioski wniesione przez strony postępowania tj. „AGROPA” Sp. z o.o. w Reszlu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, zostały uwzględnione w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, powiadomiono strony zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o przedłużonym terminie rozpatrzenia wniosku.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



WICESTAROSTA

J. Zbigniew Nadolny

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sątopy” Sątopy Samulewo 25 , 11-230 Bisztynek
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Bartoszycach.
3. „Agropa” Sp. z o.o ul. Rataja 3, 11-440 Reszel
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
5. Gmina Bisztynek ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
6. Wydział Nauk o Środowisku ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
7. Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń 66, 11-710 Piecki
- 8,9. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu
ul. Powstańców Warszawskich 10 82-300 Elbląg
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13 B 03-194 Warszawa

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1 lit. c, art.5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej/tekst jedn. Dz.U.2012.1282/ oraz pkt. 24 w cz. III załącznika do w/w ustawy za pozwolenie wodnoprawne pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 zł.