

Bisztynek, 01.04.2021r.

Gmina Bisztynek
ul. T. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania : „Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia na terenie Gminy Bisztynek”

Znak sprawy: **GMP.271.4.2021**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej dotyczącymi montażu zestawu pompowego prosimy o określenie czy zestaw pompowy ma być zamontowany w istniejącej studni betonowej o średnicy 2000mm (opis w dokumentacji str. 23, 26 czy w kontenerze opisanym również na str.26.

Zaprojektowany zestaw pompowy składający się z dwóch sekcji:

- gospodarczej – 3 szt. pomp
- przeciw pożarowej – 1 szt. pompy oraz układu automatycznego testowania tej pompy wraz z wodomierzem.

Przy tak rozbudowanym technologicznie zestawie pompowym istniejąca studnia betonowa o średnicy 2000 może okazać się zbyt mała oraz nie zapewni wymogów BHP.

Odp.1. Przedmiotowy zestaw pompowy należy umieścić w nowoprojektowanym kontenerze i takie rozwiązanie należy przyjąć przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2. W jaki sposób Zamawiający przewidział dostarczenie wody dla mieszkańców na czas prac związanych z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i kto ponosi koszty z tym związane.

Odp.2. Zamawiający przewiduje, że przerwa w dostawie wody nie przekroczy kilku godzin w ciągu jednego dnia dla prac związanych z 1 stacją podnoszenia ciśnienia wody (analogicznie dla pozostałych). Technologia wykonania prac i sztuka budowlana przewidują możliwość zastosowania obiegu tymczasowego w momencie instalacji nowego zestawu. Zamawiający poinformuje mieszkańców o chwilowej przerwie w dostawie wody ale założeniem, które należy przyjąć jest minimalizacja czasu tej przerwy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z pojawieniem się kolejnych pytań i brakiem możliwości udzielenia wyjaśnień treści SWZ w terminach określonych w art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający na podstawie art.284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert **do dnia 13.04.2021r.** do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 13.04.2021r.** o godzinie 10:30.

Wobec powyższego działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści SWZ, dotyczących terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

➤ **w rozdziale XI SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT** ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/436351> **do dnia 13.04.2021 r. do godziny 10:00.**

➤ **w rozdziale XII SWZ - TERMIN OTWARCIA OFERT** ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu **13.04.2021r. o godzinie 10:30**

➤ **w rozdziale IX SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA** ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 12.05.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

**Burmistrz Bisztynka
Marek Dominiak**