

Gmina Bisztynek
ul. T. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

Bisztynek, 26.04.2021r.

GMP.271.5.2021

wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1. „W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej dotyczącymi montażu zestawu pompowego prosimy o określenie czy zestaw pompowy ma być zamontowany w istniejącej studni betonowej o średnicy 2000 mm (opis w dokumentacji str.23, 26 czy w kontenerze opisanym również na str. 26.

Zaprojektowany zestaw pompowy składający się z dwóch sekcji:

- gospodarczej – 3szt pomp
- przeciw pożarowej – 1 szt. pompy oraz układu automatycznego testowania tej pompy wraz z wodomierzem.

Przy tak rozbudowanym technologicznie zestawie pompowym istniejąca studnia betonowa o średnicy 2000 może okazać się zbyt mała oraz nie zapewni wymogów BHP.

W zamieszczonym przedmiarze nie ma określonej zabudowy ZH (studnia czy kontener).”

Odp.1. Przedmiotowy zestaw pompowy należy umieścić w nowoprojektowanym kontenerze i takie rozwiązanie należy przyjąć przy wycenie przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ BISZTYNKA

Marek Dominiak