

GMP.271.1.2012

**Wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy – Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku”**

W związku z wniesieniem zapytań dotyczących SIWZ, na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi.

**Pyt.1**

- zestawienie stolarki rys. A/18 powierzchnie nie zgadzają się z obmiarem robot – przedmiar, branża budowlana stan surowy, dział poz. 63-65,
- architektura rys. A/12 elewacja frontowa (południowo-zachodnia) – napis przestrzenny z blachy stalowej gr. 1cm, malowanej w kolorze „starego złota” – brak pozycji w przedmiarze robót,
- architektura rys. A/2,A3 żaluzje pionowe w kolorze białym, brak pozycji w przedmiarze robót,
- architektura rys A/11 tapeta natryskowa w kolorze NCS-S 0510-Y10R, styropian wys 7cm, gr.2 cm w kolorze NCS-S 0502-Y brak w przedmiarze robót.

**Odp.** Uzupełniony przedmiar robót załączono do SIWZ.

**Pyt.2**

- Przedmiar robót branża budowlana stan wykończeniowy – dział 6 poz. 64 ogrodzenie – brak szczegółowych rysunków projektowanego ogrodzenia.

**Odp.** Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków. Ogrodzenie obejmuje tylko obszar przeznaczony pod wykonanie podziemnego zbiornika na gaz propan-butan i ma wymiary 6x3 m, wysokość 200 cm. W ogrodzeniu zamontować dwie systemowe furtki wejściowe o szer. przejścia 100 cm w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Ogrodzenie wykonać jako panelowy system ogrodzeniowy wybranego producenta, np. Betafence Bekafor Classic lub innej firmy o podobnych parametrach.

Słupki, panele z siatki i furtki ogrodzeniowe ocynkowane, powleczone PCV i malowane farbą w kolorze antracytowym szarym. Panele ogrodzeniowe (siatka) zakończone jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm z poziomym profilowaniem, rozmiar oczka siatki 100 x 50 mm.

**Pyt.3** Proszę o wyjaśnienie czy należy do oferty dołączyć kosztorys w formie szczegółowej czy uproszczonej.

**Odp.** Tak należy dołączyć kosztorys w formie szczegółowej.

**Pyt.4** Brak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy. Proszę o uzupełnienie.

**Odp.** Zgodnie z art.36. ust.1 pkt 16 ustawy Pzp Zmawiający w dziale 16 SIWZ zawarł istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**Pyt.5** Proszę o sprecyzowanie czy umeblowanie wchodzi w wycenę czy nie.

**Odp.** Umeblowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pyt.6** Prosimy o wydłużenie terminu realizacji I etapu do 3 miesięcy, a II etapu do 6 miesięcy.

**Odp. 6** Podane terminy w SIWZ wykonania I i II etapu są wymagalne.

**Pyt.7** Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane okienne parapety wewnętrzne.

**Odp.7** Wewnętrzne parapety okienne mają być wykonane z PCV w kolorze białym.

**Pyt.8** W dokumentacji nie określono klasy betonu na ławy fundamentowe prosimy o uzupełnienie.

**Odp. 8** Ławy fundamentowe należy wykonać: beton podkładowy C8/10(B10), beton konstrukcyjny: C20/25 (B25) stal zbrojeniowa A-III pręty główne, A-0 strzemiona

**BURMISTRZ**

*Jan Wójcik*