

Bisztyniek, 10.08.2012r

wszyscy Wykonawcy

**dotyczy: przetargu nieograniczonego „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyńku uszkodzonego w wyniku nawałnicy z gradobiciem, która wystąpiła dnia 04.07.2012r.”**

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

1. Czy okna wymienione w poz.: 21, 24, 27, 30 mają mieć taki sam wygląd oraz czy mają być drewniane skrzynkowe?

Odp. Okna z w/w pozycji mają mieć taki sam wygląd i mają to być okna drewniane skrzynkowe.

2. Czy przy wymianie okien połaciowych uwzględnione jest obrobienie ościeży od strony pomieszczeń?

Odp. tak, przy wymianie okien połaciowych uwzględnione jest obrobienie ościeży od strony pomieszczeń.

**BURMISTRZ**

*Jan Wójcik*