

Bisztynek, 14.11.2012r

GMP.271.28.2012

wszyscy Wykonawcy

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku związany ze skutkami nawałnicy z gradobiciem z dnia 04.07.2012r”**

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

W załączonej dokumentacji do w/w przetargu a dokładanie w załączonym przedmiarze robot w dwóch n/w pozycjach są niejasności, które mają wpływ na wycenę oferty.

Pyt. 1 Proszę o podanie co wchodzi w zakres wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych z pochwytym ze stali nierdzewnej, podanie wymiarów tego podjazdu oraz jakich materiałów ma być wykonany, poz. 3.4?

Odp. Podjazd należy wykonać zgodnie z polską normą, wys. podjazdu 0,45m

Pyt. 2. Proszę o podanie ile kompletów latarni ma zakupić oferent?

Odp. W opisie do pozycji jest napisane: wymiana dwóch latarni, więc 2 szt.

Pyt 3. Proszę o podanie dokładnych informacji (wymiarów, z jakiego materiału oraz podanie parametrów technicznych) w/w latarni?

Odp. Oprawa parkowa wys. 4 mb, typ kula mleczna.

BURMISTRZ

  
Jan Wójcik