

Bisztynek, 01.10.2012r

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Bisztynku związany ze skutkami nawałnicy z gradobiciem z dnia 04.07.2012r.”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

1. Czy w pozycji przedmiarowej nr 21 należy skalkulować szyby antywłamaniowe P4, czy wystarczy zabezpieczyć szyby folią antywłamaniową?

Odp. Należy przyjąć okna antywłamaniowe posiadające certyfikat klasy bezpieczeństwa WK2 oszklone szybą antywłamaniową P4A.

2. Czy do pozycji przedmiarowej nr 22 należy doliczyć koszt podokiennika, jeżeli tak to proszę o podanie z jakiego materiału ma być wykonany??

Odp. Do pozycji przedmiarowej nr 22 należy doliczyć parapety wewnętrzne laminowane lub komorowe.

BURMISTRZ

Jan Wójcik