

### Wszyscy wykonawcy

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku oraz dostawa wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Bisztynku związany ze skutkami nawałnicy z gradobiciem z dnia 04.07.2012r.”.**

Pyt. 1. Przedmiar robót – wymiana stolarki okiennej, dz. 9, poz. 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 – Wymiana okien skrzydłowych (...) na okna drewniane nawiązujące do podziałów profili istniejących okien.

Proszę o wyjaśnienie czy nowe okna mają być odwzorowaniem istniejących okien skrzydłowych czy Wykonawca może zastosować okna w nowoczesnej konstrukcji jednoramowej odzwierciedlającej wygląd istniejącej stolarki poprzez ozdoby tj. kapinosy, okapniki, listwy przymykowe ozdobne itp.

Odp. Wykonawca nie może zastosować okna w nowoczesnej konstrukcji, należy wykonać nowe okna z drewna, w konstrukcji jednoramowej, w widoku zewnętrznym na wzór okien istniejących, z odtworzeniem kompozycji, podziałów, proporcji, profili oraz dekoracji snycerskiej.

Kolorystyka nowych okien ma być zgodna z wynikami badań konserwatorskich – od zewnątrz kolor szarobłękitny wg wzornika NSC S 3020-B10G, od wewnątrz kolor jasnooliwkowy NSC S 3010-G40Y.

Pyt. 2. Przedmiar robót – wymiana stolarki okiennej, dz. 9, poz. 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64 – Parapety, półki, lady (...).

Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane parapety.

Odp. Parapety należy wykonać drewniane.

Pyt. 3. Przedmiar robót- Przełożenie pokrycia dachowego dz. 2 poz. 5- w związku z tym iż na rynku jest wiele rodzajów dachówek o bardzo zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych, które cenowo znacznie od siebie odbierają, proszę o podanie rodzaju dachówek jaką Wykonawca ma zastosować do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Odp. Dachówka ceramiczna zakładkowa o kolorze naturalnej ceglastej czerwieni, matowej.

**BURMISTRZ**

*Jan Wójcik*