

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Bisztyнку związany ze skutkami nawałnicy z gradobiciem z dnia 04.07.2012r. ”.

Pyt.1. Przedmiar robót- Przełożenie pokrycia dachowego poz. 8- w związku z tym iż na rynku jest wiele rodzajów dachówek o bardzo zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych, które cenowo znacznie od siebie odbierają, proszę o podanie rodzaju dachówek jaką Wykonawca ma zastosować do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Odp. Dachówka ceramiczna zakładkowa o kolorze naturalnej ceglastej czerwieni, matowej.

BURMISTRZ

Jan Wójcik