

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bisztynek/ Urząd Miejski, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Roman Rysztowski
e-mail: setariat@bisztynek.pl, tel. 89 521 64 05, fax. 89 718 86 03

II. Nazwa zadania:

Opracowanie Koncepcji uporządkowania gospodarki wodociągowej obsługiwanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztyнку.

Opis i warunki udziału w postępowaniu:

Usługa projektowa w branży sanitarnej mająca na celu przedstawienie najkorzystniejszego rozwiązania warunków eksploatacyjnych i technicznych obecnie eksploatowanej sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztyнку. Zakłada się, że koncepcja przedstawi rozwiązanie polegające na wyłączeniu z użytkowania SUW w Kokoszewie oraz poprawi ciśnienia wody w miejscowości Łędlawki oraz doprowadzenie wody do jednostek osadniczych nieposiadających obecnie wody z sieci. Koncepcja stanowić będzie podstawę do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskania stosownych pozwoleń.

Opracowanie zawierać będzie:

- inwentaryzację głównych rurociągów wodociągowych,
- obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych,
- koncepcję przedstawioną w sposób opisowy i graficzny na mapach w skali 1: 25 000 pozyskanych z zasobów kartograficznych przez Wykonawcę,
- szacunkowe zestawienie kosztów.

Dane techniczno – eksploatacyjne ujęcia i sieci wodociągowej administrowanej przez ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку

Łędlawki

Ilość odbiorców – 27- zużycie wody 2627,10 m²

Długość sieci – PCV Ø 110 – 7082 mb, PCV Ø 90 – 3836 mb

Przyłącza – PCV Ø 40 – 969 mb

Kokoszewo

Ilość odbiorców – 73 – zużycie wody 9579,60 m²

Długość sieci – PCV Ø 110 - 11500 mb

Przyłącza – PCV Ø 40 – 1500 mb

Bisztynek

Ilość odbiorców – 815 – produkcja wody 175381 m³

Długość sieci – Ogółem 97946,20 mb, z tego PCV – 85600 mb

Przyłącza – brak inwentaryzacji

*Wydajność ujęcia – 3 studnie- zezwolenie na pobór wody w ilości 1040 m³ średniej na dobę
Ciśnienie wyjściowe na stacji uzdatniania wody w Bisztyнку – średnie 3,5 atm. Maksymalne ciśnienie możliwe do uzyskania na stacji to 4,2 atm. Ciśnienie na końcówkach sieci wynosi 2,0 – 2,5 atm.*

III. Termin realizacji: 30.11.2015r

IV. Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE

Poniższą ofertę należy:

- a) Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem), ~~elektronicznie (na adres~~) albo ~~faxem (nr faksu~~) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem do zaproszenia **do dnia 25.09.2015r**
- b) Składając ofertę pisemnie należy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: **„Zapytanie cenowe na opracowanie Koncepcji uporządkowania gospodarki wodociągowej”**. Oferta musi być opatrzona pieczętą firmową i podpisem wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
- c) Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdują się na stronie internetowej: bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_wiejska,
- d) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu
- e) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanych wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze/ zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do **30.11.2015r.**
- f) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena / ~~cena i~~(inne) – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego,
- g) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- h) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty - formularz ofertowy
- i) Niewypełnienie wszystkich zawartych tam wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
- j) Sposób porozumiewania się z Wykonawcami - pisemnie

B U R M I S T R Z

.....
Marek Dominiak