

Bisztynek, 14.11.2012r

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę gazu płynnego propan – butan do celów grzewczych”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1 W specyfikacji główny przedmiot jest określony jako propan – butan, przedmiot dodatkowy propan i butan. W związku z tym pytanie czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazu propan zgodnego z PN?

Odp. Nie, zamówienie dotyczy mieszanki gazu propan – butan do celów grzewczych zgodnie z PN.

Pyt. 2. W SIWZ jest odniesienie do ceny z Rzeczypospolitej i jej notowań z dn. 9.11.2012r., w tym dniu nie ma takich publikacji. Do których notowań należy się odnieść?

Odp. Należy przyjąć cenę notowań z dn. 5. 11.2012r

Pyt. 3. W SIWZ jest mowa o wskaźniku procentowym odniesionym do „ceny jednostkowej za 1 l wg ceny dla m. Olsztyna”. Czy właściwie odczytuję, że dotyczy to ceny publikowanej przez Orlen Gaz ponieważ takie dane (propan – butan) publikuje wyłącznie ta firma?

Odp. Tak, dotyczy to ceny netto za 1l gazu propan – butan do celów grzewczych publikowanej przez Orlen Gaz z dn. 5. 11. 2012r dla m. Olsztyna.

Pyt. 4. Jaka jest przewidywana wielkość minimalna jednorazowej dostawy?

Odp. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy to 20 000 litrów.

Pyt. 5. Jaka jest łączna pojemność zbiorników na gaz?

Odp. W budynku Centrum Informacji Turystycznej – pojemność zbiornika – 2 700litrów, w Gimnazjum Publicznym 4 x 6 400litrów.

BURMISTRZ

Jan Wójcik