

Bisztynek, 14.11.2012r

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę gazu płynnego propan – butan do celów grzewczych ”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1 W związku z przetargiem na „Dostawę gazu płynnego propan – butan do celów grzewczych” proszę o sprostowanie dotyczące sposobu ustalenia ceny wg specyfikacji punktu 5 części 13. Gazeta Rzeczpospolita nie publikuje notowań w piątkowym wydaniu tylko w wydaniu poniedziałkowym. W związku z powyższym do celów porównania oferty cenę gazu należy podać na dzień 5 listopada 2012r.?

Odp. Należy przyjąć cenę notowań z dn. 5. 11.2012r

Pyt.2. Jaka jest wielkość zbiorników, do których ma być dostarczany gaz?

Odp. W budynku Centrum Informacji Turystycznej – pojemność zbiornika – 2 700litrów, w Gimnazjum Publicznym 4 x 6 400litrów.

BURMISTRZ

Jan Wójcik