

Bisztynek, 14.11.2012r

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku związany ze skutkami nawałnicy z gradobiciem z dnia 04.07.2012r”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1. Proszę o podanie wymiarów dachu oraz materiału z jakiego jest wykonany (dachówka, blachodachówka) a także wysokość budynku, gdyż niemożliwym jest wykonanie wyceny poz nr 1 „Rozebranie i ponowne ułożenie instalacji odgromowej” Proszę o dołączenie rysunków (rzut dachu oraz elewacje).

Odp. dach płaski, kryty papa termozgrzewalna w kształcie kwadratu o wym. 10,80 x 11,20. Wysokość budynku 8,50m. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej. W przypadku dalszych niejasności Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej.

Pyt. 2 Proszę podać informacje dotyczące latarni. Czy trzeba wymieniać całe latarnie czy tylko oprawy? Jeżeli całe to jakie betonowe czy stalowe, typ oprawy? najlepiej podać model.

Odp. Należy wymienić całe latarnie, oprawa parkowa, wys 4mb, typ kula mleczna.

Pyt. 3. Proszę wysłać zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, dotyczy pozycji 2.11 „Witryny aluminiowe z drzwiami” oraz pozycji 2.12 „Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane jednodzielne z PCV o pow. 1,5m²” Proszę jednocześnie podać specyfikację okien i witryny takie jak kolor, przeszklenie, zamki, klamki, samozamykacze itp.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dot. niniejszego zamówienia. Stolarka okienna PCV kolor biały, dwuszynowa, zespolona, typowa. Witryna aluminiowa o wym. 3,0 x 2,5 w tym drzwi w tym drzwi wejściowe o wym. 1,0 x 2,0 kolor ciemny brąz z samodomykaczem, szyba antywłamaniowa, pochwyt, dwa zamki, próg.

Pyt. 4. Proszę podać informacje dotyczące podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiary, kat nachylenia, materiał z jakiego ma być wykonany (wylany z betonu czy stalowy)

Odp. Podjazd należy wykonać zgodnie z polską normą, wysokość schodów 0,45m

BURMISTRZ

Jan Wojcik