

GMP.271.18.2019

Bisztynok, 02.10.2019r.

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizację budynku handlowo – usługowo – mieszkalnego i przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej”

W związku z wniesieniem przez Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie:**

W odniesieniu do w/w zamówienia informuję iż w dokumentacji brak jest projektu komina, o którym mowa w pkt 5 SIWZ. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

W ramach planowanej inwestycji na etapie projektu nie zakładano budowy komina spalinowego. W trakcie przygotowywania opisu zamówienia publicznego, Zamawiający dodał element dotyczący budowy komina spalinowego określając jego podstawowe parametry tj. wysokość i przekrój pozostawiając określenie zakresu niezbędnych prac do jego wykonania Wykonawcy.

  
**BURMISTRZ**  
*Marek Dominiak*