

Bisztynek, 29.01.2018r.

wszyscy Wykonawcy

**dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa kotłowni gazowej”**

W związku z wniesieniem przez Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie:**

„Z racji tego, że aluminium jest metalem nierdzewnym, czy może zostać zastosowany kocioł posiadający wymiennik aluminiowo-krzemowy”

**Odpowiedź:**

Nie może zostać zastosowany wymiennik aluminiowo – krzemowy. Należy zastosować wymiennik zgodny z zapisami Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.

  
**BURMISTRZ**  
*Marek Dominiak*