

Bisztynek, 28.06.2019r.

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Bisztyнку”.

W związku z wniesieniem przez Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o określenie czy Wykonawca przy wykonywaniu kosztorysu ofertowego może zmieniać pozycje przedmiarowe oraz dodawać nowe pozycje w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót?

Odp. TAK

Pytanie 2

Proszę o określenie czy podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy wykonać z gruntu dowiezonego czy z rodzimego?

Odp. Podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy wykonać z gruntu dowiezonego.

Pytanie 3

Proszę o określenie czy zasyp wykopów należy wykonać z gruntu dowiezonego czy z rodzimego?

Odp. Zasyp wykopów należy wykonać z gruntu dowiezonego

Pytanie 4

Proszę o określenie czy pod rurociągiem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu należy wykonać materac z geowłókniny wypełniony kruszywem? Jeśli tak proszę o podanie wymiarów takiego materaca.

Odp. NIE

Pytanie 5

Proszę o określenie, grubości warstwy podsypki oraz obsypki rurociągów (istnieją rozbieżności pomiędzy SST, przedmiarem i opisem technicznym).

Odp. Wartość grubości warstwy podsypki oraz obsypki rurociągów należy wyliczyć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 6

Proszę o podanie symboli studni kanalizacji sanitarnej objętych przedmiotem zamówienia. Brak podania tych symboli uniemożliwia identyfikację profilu, na którym przedstawiono zakres zamówienia.

Odp. Należy przyjąć przedmiar robót.

Pytanie 7

Proszę o podanie symboli węzłów wodociągowych objętych przedmiotem zamówienia. Brak podania tych symboli uniemożliwia identyfikację profilu, na którym przedstawiono zakres zamówienia oraz lokalizację hydrantów.

Odp. Wpięcie rurociągu wodociągowego przy skrzyżowaniu ulic E. Orzeszkowej z ul. Sportowa, dz. nr 177/2, - rzędna 135,88, - należy przyjąć przedmiar robót.

Pytanie 8

Proszę o określenie czy na zakresie objętym zamówieniem wykonane są nowe nawierzchnie jezdni oraz chodnika?

Odp. Po wykonaniu sieci wod. – kan. będą wykonane nowe nawierzchnie – budowa ul. Sportowej – sieć wodociągowa obok chodnika, sieć kanalizacyjna pod chodnikiem.

Pytanie 9

Proszę o określenie czy zakres prac obejmuje wykonanie przyłączy do granicy działek? Jeśli tak proszę o podanie długości oraz średnic projektowanych przyłączy.

Odp. Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłączy do granic działek.

Z up. BURMISTRZA

Włodzisław Mońka
ZASTĘPCA BURMISTRZA