

Bisztynek, 08.04.2015r.

GMP.271.2.2015

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1

W dokumentacji przetargowej brakuje Szczegółowej Specyfikacji Technicznej barier ochronnych.

Specyfikacja techniczna D-07.05.01 odnosi się do barier energochłonnych, a w dokumentacji jest podany rysunek poglądowy barier żeliwnych. Prosimy o wyjaśnienie i podanie szczegółów wykonania barier z jakiego materiału i o jakich wymiarach?

Ad.1

Należy wykonać bariery ochronne wg rysunku poglądowego dołączonego do SIWZ zgodnie z opisem zawartym w SIWZ Rozdział 3 ust. 2 pkt 2), tj.

- barierek chodnikowa stalowa malowana proszkowo na kolor czarny,
- o profilu okrągłym,
- ilość poprzeczek rurowych – 2,
- min długość: 1500mm, wysokość nad gruntem 1100mm.

BURMISTRZ

Marek Dominiak