

wszyscy Wykonawcy

**dotyczy: przetargu nieograniczonego „Naprawa pokryć dachowych oraz remont pomieszczeń budynków Gimnazjum Publicznego w Bisztynku związany ze skutkami gradobicia z dnia 04.07.2012r.”**

W związku z wniesieniem przez jednego z Wykonawców zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1. Jaki jest wymiar okien dachowych VELUX GGL-608 ( poz. 4 przedmiar robót nr 3)?

Odp. Wymiar okien dachowych będących przedmiotem zamówienia to 114x140 cm.

Pyt. 2. Czy przy wymianie okien połaciowych uwzględnione jest obrobienie ościeży od strony pomieszczeń?

Odp. Tak, przy wymianie okien połaciowych uwzględniono obrobienie ościeży od wewnątrz.

Pyt. 3. Jaki kolor ma blachodachówka na budynku Sali Gimnastycznej (poz. 1 przedmiar robót 2)?

Odp. Kolor blachodachówki – jasno czerwony.

Pyt. 4 Jaki kolor ma blachodachówka na budynku dydaktycznym Gimnazjum (poz. 1 przedmiar robót 3)?

Odp. Kolor blachodachówki – jasno czerwony.

Pyt. 5 Jaki kolor ma blachodachówka na budynku łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym Gimnazjum a budynkiem socjalno - kulturalnym (poz. 1 przedmiar robót 4)?

Odp. Kolor blachodachówki – jasno czerwony.

BURMISTRZ  
  
Jan Wójcik